


[illegible]

1. Płony prowadzić minimum 2 cm od ściany oraz innych urządzeń przewodów instalacyjnych
2. Instalacje należy poddać próbie szczelności
3. Złoty odłączający zatkane

[illegible]

ZADANIE NR 2



- OZNACZENIA**
- grzejnik płytowy
 - płyt CO
 - rura wzdłużna (pion)
 - rura w doł (pion)
 - zawór odciążający
 - kocioł gazowy AULER Pulsator 32kW

**GRZEJNIKI STALOWE
2-PIĘTOWE DO WYCENY**

- UWAGA**
1. Pierzy prowadzić minimum 2 cm od ściany
 2. rura musi być wzdłuż i przewidywać instalację
 3. Instalacja należy podać podłogę szkieletową
 3. Złoty odciążający podłogę

Projekt		FHM MARINSTAL Marcin Ruda	
Zamawiający/Projektant		32-04 Jędrzychów	
Nazwa inwestycji		BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA MIEZDY OSP W GĄSPOWIE	
Nazwa jednostki wykonawczej		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT BRANOWSKI, GMINA JĘDRZYCHÓW PRZEDSIĘWZIENIE PRZEBUDOWY	
Projektant		mgr inż. Stanisław Guciel	
Sprawdzał		mgr inż. Andrzej Jędrzej	
Nadany przez		PB-OSP-G-002-0001	
Data		04.2019	
Skala		1:50	
Tytuł projektu		RZUT 2 PIĘTRA	
Dokumentacja		00	