



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krakowie**

**Zakład Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach
ul. Rajska 24
32-048 Jerzmanowice**

Nasz Znak:
HK-PZ-431-665/2018

Data:
6 sierpnia 2018 r.

DECYZJA NR 245 / 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie działając na podstawie art. 2 pkt. 18, art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018 poz.1152), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1) i § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze treść otrzymanego w dniu 6 sierpnia 2018 r. sprawozdania z badania laboratoryjnego próby wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, po wydanej decyzji administracyjnej z dnia 1 sierpnia 2018 r. nr 238/2018 (znak: HK-PZ-431-665/2018), z wodociągu publicznego Szklary (punkt w budynku socjalnym Szklary)

stwierdza przydatność wody do spożycia podawanej z wodociągu publicznego Szklary, w związku ze spełnieniem wymagań określonych w załączniku 2 część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9
www.pssekraow.pl e-mail: psse@pssekraow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekraow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych Jest PSSE w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie

W dniu 31 lipca 2018 r. została pobrana do badań laboratoryjnych, w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym próba wody z wodociągu publicznego Szklary (punkt w budynku socjalnym Szklary). Badania wody zostały przeprowadzone w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76, akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji (nr AB 601). Analizy wykazały, zgodnie ze sprawozdaniem z badań z dnia 1 sierpnia 2018 r., skażenie mikrobiologiczne wody w punkcie: wodociąg publiczny Szklary (punkt w budynku socjalnym Szklary) nr LW/2759-1/NS/2018. Stwierdzono mianowicie obecność: bakterii *Escherichia coli* w ilości 4 j.t.k. w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k.), bakterii grupy coli w ilości 4 j.t.k. w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k.).

W dniu 1 sierpnia 2018 r., w związku z ww. przekroczeniami mikrobiologicznymi tut. Inspektor Sanitarny wydał decyzję administracyjną nr 238/2018 (znak: HK-PZ-431-665/2018) stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia podawanej z wodociągu publicznego Szklary (punkt w budynku socjalnym Szklary). W decyzji tej m. in. nakazano zarządzającemu wodociągiem tj. Zakładowi Wodociągów Gminnych w Jerzmanowicach, ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice zapewnić zastępcze źródło wody do spożycia przez ludzi, której jakość odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 2 sierpnia 2018 r. została pobrana do badań laboratoryjnych, w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym próba wody z wodociągu publicznego Szklary - ujęcie. Badania wody zostały przeprowadzone w SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A; 43-200 Pszczyna (AB 1232). Analizy laboratoryjne, zgodnie ze sprawozdaniem z badań z dnia 6 sierpnia 2018 r., o numerze SB/74988/08/2018 nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych w zakresie badanych parametrów z grupy A.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia m.in. podstawowe wymagania określone w części A załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.

Działając na podstawie powołanych we wstępie przepisów oraz ustalonego stanu faktycznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z siedzibą w Krakowie ul. Prądnicka 76 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W korespondencji należy powoływać się na numer niniejszej decyzji.

Ref. sprawy: K. Morajka 12/ 644 91 33 wew. 113

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Otrzymują:

1. Adresat + komunikat BIP (ePUAP)
2. Pan Adam Piaśnik - Wójt Gminy Jerzmanowice-Przegonia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice + komunikat BIP (ePUAP)
3. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (ePUAP) + kryzys@wsse.krakow.pl
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (e-mail: pczk@powiat.krakow.pl)
5. Oddział HŻŻPUIK, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
6. Oddział HD ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
7. aa (HK)